

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 80 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1064) oraz art. 106 § 3 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z wnioskiem znak. ŚO-V.7430.15.2020 z dnia 29.10.2020 r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w sprawie wydania opinii o zatwierdzenie „Projektu robót geologicznych na wykonanie likwidacji istniejącej studni II/2 ujmującej wody podziemne z utworów dewońskich na terenie ujęcia nr 2 w Bodzentynie przy ulicy Opatowskiej”,

postanawiam:

zaopiniować pozytywnie przedłożony wniosek strony w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na wykonanie likwidacji istniejącej studni II/2 ujmującej wody podziemne z utworów dewońskich na terenie ujęcia nr 2 w Bodzentynie przy ulicy Opatowskiej”, opracowany w październiku 2020 r. i obejmujący:

1. wyciągnięcie kolumny filtrowej i rur roboczych z otworu oraz likwidację otworu, poprzez wypełnienie łem w zakresie głębokości 140,0 -25,0 m materiałem ilastym i zaczynem cementowym w zakresie głębokości 25,0-1,5 m,
2. obcięcie rury na głębokości 1,5 m ppt i wypełnienie otworu zaczynem cementowym w interwale 140,0 m – 1,5 m- w przypadku braku możliwości wyciągnięcia ww. rur z otworu,
3. opracowanie wyników wykonanych robót w formie dokumentacji geologicznej (innej) z likwidacji otworu;
4. szczegółowy zakres robót i badań określony został w projekcie robót geologicznych.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 80 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1064) Pan Władysław Doroz - Geolog Wojewódzki wnioskiem znak. ŚO-V.7430.15.2020 z dnia 29.10.2020 r. (data wpływu 02.11.2020 r.) wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn w sprawie opinii wniosku Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. odnośnie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na wykonanie likwidacji istniejącej studni II/2 ujmującej wody podziemne z utworów dewońskich na terenie ujęcia nr 2 w Bodzentynie przy ulicy Opatowskiej”. Celem realizacji projektowanych robót geologicznych jest wykonanie likwidacji studni II/2 o głębokości 140,0m w obrębie istniejącego (dwuotworowego) ujęcia wód podziemnych, w związku z drastycznym obniżeniem jej wydajności, a w konsekwencji z odwierceniem studni zastępczej IIbis/2. Roboty związane z likwidacją otworu zaprojektowano na działce nr ewid. 1087/2 obr. 0001 Bodzentyn (miasto), będącej własnością Wnioskodawcy. W ramach robót geologicznych zakłada się wyciągnięcie kolumny rury filtrowej oraz rur roboczych z otworu, poprzez wypełnianie łem i zaczynem cementowym.

Wykonywane roboty w ramach projektu prowadzone będą z zachowaniem przepisów bhp oraz zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska.

Rozpoczęcie robót geologicznych powinno być każdorazowo uzgodnione z właścicielem (użytkownikiem wieczystym) nieruchomości w obrębie, której będą one wykonywane.

Projektowane roboty polegające na *wykonaniu likwidacji istniejącej studni II/2 ujmującej wody podziemne z utworów dewońskich*, nie wpłyną negatywnie na poniższe obszary :

- Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;
- Sieci Natura 2000 – Łysogóry (PLH260002).

Opinię wydano na podstawie art. 80 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1064). Zgodnie z art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) stanowisko zajęto w drodze postanowienia.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i gminy Bodzentyn w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.



Z up. BURMISTRZA

Ch
mgr Justyna Gawlik
Kierownik Referatu Rozwoju Gminy
i Ochrony Środowiska

Otrzymuje:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3
25.516Kielce;
2. A/a.

Do wiadomości:

1. P. Janusz Dydą- Pełnomocnik Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. o o.;
Hydroel Zakład Wiertniczo – Geologiczny S.C – Zagórzany 679, 38-333 Zagórzany;
2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.- ul. Kielecka 83, 26-010
Bodzentyn;
3. P. Katarzyna Domińczak – Pełnomocnik Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Sp.
z.o.o.

Ch