

Bodzentyń, dnia 21.08.2020 r.

BZP.271.43.2020

Do wszystkich wykonawców

Dot. Zapytania ofertowego nr BZP.271.43.2020 pn. „Wykonanie oraz montaż znaku informacyjnego na latarni znajdującej się na rondzie w Bodzentyń (skrzyżowanie dróg wojewódzkich 752 i 751)”

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do w/w zapytania ofertowego:

1. Pytanie:

Czy istnieje konstrukcja nośna dla tych tablic (słup) ?

Odpowiedź:

Konstrukcję nośną dla tablic stanowi latarnia znajdująca się na rondzie w Bodzentyń (skrzyżowanie dróg wojewódzkich 752 i 751). Poniżej zamieszczono zdjęcie latarni.

2023.09.14
2023.09.14



Wpł. J.C.

2. Pytanie:

Jeżeli jest konstrukcja na miejscu montażu tablic, to z jakiego materiału jest wykonana i jakie są wymiary istniejącej konstrukcji (średnica, grubość)?

Odpowiedź:

Konstrukcję nośną dla tablic stanowi latarnia, wykonana z aluminium, o następujących wymiarach:

- średnica słupa na wysokości 2,5 m wynosi 16 cm.
- średnica słupa na wysokości 3 m wynosi 15 cm.

Z up. BURMISTRZA
mgr Andrzej Jarosiński
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

