



# Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

www.bodzentyn.pl

BZP.271.31.2021



Bodzentyn, 27.02.2023 r.

**Pan Dominik Dudek**

**Radny Rady Miejskiej w Bodzentynie**

**ul. Armii Krajowej 8**

**26-010 Bodzentyn**

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.02.2023 r. dot. awarii wodociągu na ul. Armii Krajowej, przekazujemy w załączeniu kserokopię pisma oraz oświadczenia Firmy Usługowo-Budowlanej KDBUD Krzysztof Dychała, ul. Młyńska 12, 26-035 Raków.

Ponadto informujemy, że tut. Urząd został poinformowany o wystąpieniu awarii przez kierownictwo PUK Bodzentyn Sp. z o.o. Na zlecenie Zastępcy Burmistrza P. Andrzeja Jarosińskiego pracownicy PUK monitorowali na bieżąco pracę firmy KDBUD Krzysztof Dychała dot. usuwania awarii.

W trakcie realizacji inwestycji pn. „Rewitalizacja Miasta Bodzentyn- etap II, ul. Langiewicza, ul. Kościelna, parking, plac targowy nadzór nad wykonywaniem robót instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych sprawował inspektor nadzoru branży instalacyjnej P. Piotr Oszywa oraz inspektor nadzoru robót drogowych i konstrukcyjnych P. Mariusz Mroczek. Pracownikami urzędu upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą ww. inwestycji byli P. Piotr Szafraniec oraz P. Aleksandra Sikora.

Z up. BURMISTRZA  
*Aleksandra Sikora*  
mgr Aleksandra Sikora  
Kierownik Referatu Budownictwa  
i Zamówień Publicznych

Do wiadomości:

Pni Teresa Bzymek -Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bodzentynie

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3 | tel. (41) 311 55 11, (41) 311 50 10  
26-010 Bodzentyn | fax. (41) 311 51 14  
woj. świętokrzyskie, pow. kielecki | e-mail:admin@bodzentyn.pl



Raków, dnia 02.02.2023 r.

Firma Usługowo-Budowlana  
„KDBUD” Krzysztof Dychała  
ul. Młyńska 12  
26-035 Raków

### Oświadczenie

W związku ze zgłoszoną przez przedstawicieli PUK Sp. z o.o. w dniu 01.02.2023 r awarią na sieci wodociągowej ul. Armii Krajowej w Bodzentynie, Firma Usługowo-Budowlana „KDBUD” Krzysztof Dychała oświadcza, że usunięto awarię w ramach udzielonej gwarancji. Odtworzono nawierzchnię chodnika, wykonano tymczasowe odtworzenie podbudowy nawierzchni drogi. Z uwagi na okres zimowy, po ustabilizowaniu się gruntu, w terminie, który zostanie uzgodniony z Inwestorem, zostanie wykonana docelowa podbudowa oraz nawierzchnia drogi zgodnie z dokumentacją projektową.

KIEROWNIK BUDOWY

*mgr inż. Adrian Kolarz*  
upr. bud. SWK/0084/WBD/15...

Podpis (Kierownik Budowy)



Raków, dnia 15.02.2023 r.

Firma Usługowo-Budowlana  
„KDBUD” Krzysztof Dychała  
ul. Młyńska 12  
26-035 Raków

Gmina Bodzentyn  
ul. Suchedniowska 3  
26-010 Bodzentyn

*Dot. pisma z dnia 13.02.2023 r.*

Firma Usługowo-Budowlana „KDBUD” Krzysztof Dychała w odpowiedzi na pismo z dnia 13.02.2023 r. informuje:

- awaria została spowodowana nieszczelnością powstałą na zgrzewie rury/zasuwy
- po konsultacjach z zarządcą sieci, naprawa została przeprowadzona przy użyciu opaski naprawczej ze stali nierdzewnej;
- wykonawca robót zdecydował o konieczności odtworzenia nawierzchni chodnika, który została doprowadzony do stanu pierwotnego, ułożono kostkę brukową uprzednio zdemontowaną; natomiast nawierzchnia drogi na chwilę obecną nie została odtworzona, technologia jej wykonania zostanie przeprowadzona zgodnie z dokumentacją projektową, a termin naprawy zostanie uzgodniony z Inwestorem;
- ze względów bezpieczeństwa oraz z uwagi na odbywający się ciągły ruch pieszych oraz pojazdów, jako wykonawca robót zdecydowaliśmy o natychmiastowym uzupełnieniu przestrzeni po wyłukany gruncie, by móc przywrócić do funkcjonowania ul. Armii Krajowej;
- podsypka, obsypka, nadsypka rur została wykonana przy użyciu dowiezonego piasku, a wyższe partie zasypano gruntem z wykopu. Materiał ten został zagęszczony warstwowo oraz została wykonana tymczasowa podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem;
- przy usuwaniu awarii obecni byli przedstawiciele PUK Sp. z o.o.;
- inwestycja objęta jest gwarancją na okres 5 lat od odbioru końcowego zadania.

Z poważaniem

*Monique Fomp*

Firma Usługowo-Budowlana „KDBUD”  
Krzysztof Dychała  
ul. Młyńska 12, 26-035 Raków  
NIP: 661-178-24-95 REGON: 222805364  
tel. +1 242 26 22